



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59835

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD.

Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG.

Телефон/Факс: info@hopa-m.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD.

Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG.

Телефон/Факс: info@hopa-m.com

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,

ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка HOPA-M, 740 DA (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»

код ТН ВЭД
8302600009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №54617-ПРГ/ЛБ-24 от 29.08.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.08.2024 по 29.08.2027



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59835
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.08.2024 по 29.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12 и Приложения Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей», доводчики для дверей торговой марки НОРА-М прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки НОРА-М, модель 740 DA, не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014; Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует; Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 с; Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента. Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации